

Unidad de evaluación AE255-IG

Art.-Nr. 501645

Seite 1 von 2



La unidad de evaluación programable AE255 se utiliza para almacenar y analizar datos del manejo de sistemas de alarma antirrobo en combinación con los sistemas de cierre SLT, EL o ELT de ABUS. La unidad de evaluación está conectada directamente al sistema de activación a través del cableado de la puerta. Se pueden conectar hasta 4 sistemas de puerta o unidades de entrada a una unidad de evaluación y se pueden asignar autorizaciones tanto para el acceso como para la activación y desactivación. También se necesita un SG Vario para el control de acceso con EL o ELT. Además, se pueden asignar códigos especiales para una alarma silenciosa, para la activación interna y una llave especial para el servicio de seguridad.

Tecnologías

- Unidad de evaluación programable AE255 para el almacenamiento y evaluación de los permisos de activación/desactivación

Datos técnicos - Unidad de evaluación AE255-IG

Alimentación de corriente	Para conectar al sistema de alarma antirrobo: 12 V CC
Altura	42 mm
Ancho	131 mm
Carcasa	Sobre revoque
Color de superficie	Blanco
Conexiones	Alimentación de corriente, interfaz digital y analógica
Consumo de corriente	22 mA
Funciones de protocolo y tiempo	No
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Control de acceso
Idioma pantalla	Español

Unidad de evaluación AE255-IG

Art.-Nr. 501645

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Unidad de evaluación AE255-IG

Longitud	180 mm
Material	Carcasa de plástico
Modo de funcionamiento	Clase VdS seleccionable mediante puente conductor
Máx. humedad del aire	80 %
Número máx. de etiquetas	255
Peso del artículo	0.513 kg
Programación 1	Por Prog-ACS o SKM
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-10 °C
Áreas de aplicación	Control de funciones de conmutación eléctricas